

17 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ №34,****органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

Отделение интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие», Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, д. 24 (Комплексный центр социального обслуживания населения пгт. Федоровский)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе Ж.А. Пасынкова №34 от 17.10.2017

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: **бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» 628422, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, поселок городского типа Барсово, улица Сосновый Бор, дом 34, подъезд 1 (ИНН 8617017520, ОГРН 1028601684210)**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«23» октября 2017 г.	с 09 час. 00 мин.	до 09 час. 10 мин.
«09» ноября 2017 г.	с 12 час. 00 мин.	до 14 час. 35 мин.
«10» ноября 2017 г.	с 10 час. 00 мин.	до 11 час. 45 мин.
«17» ноября 2017 г.	с 10 час. 00 мин.	до 13 час. 00 мин.
«20» ноября 2017 г.	с 12 час. 00 мин.	до 16 час. 00 мин.
«20» ноября 2017 г.	с 16 час. 00 мин.	до 17 час. 00 мин.

Продолжительность 12 час 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / 12 час. 30 мин.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в городе Сургуте и Сургутском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен: Директор бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа - Югры бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» - Бибалаева Умайра Насруллаевна  
17.10.2017 в 10 часов 00 минут

Иванов С.С. Седякина В.И. Ч.К. Бибаева

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), уполномоченное (ые) на проведение проверки:

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе – Хоменок Юрий Владимирович; главные специалисты–эксперты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе – Наталья Петровна Шипулина, Попова Анна Владимировна, Шарифуллина Ирина Искандаровна, Шумилина Татьяна Владимировна, Шаркова Светлана Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: Главный врач филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» А.С. Ануфрака, заведующая отделением гигиены питания Е.В.Елисеева. Аккредитованный Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» (аттестат №ГСЭН.RU зарегистрирован в Госреестре: № РОСС RU. 0001.510820 от 06.04.2016)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа - Югры бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» - Бибалаева У.Н., зав. филиалом г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» - Сидорова М.А., зав. отделением – интернат малой вместимости бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» -Липатников А.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

20.11.2017 года в 16 часов 00 минут, по адресу: 628422, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, поселок городского типа Барсово, улица Сосновый Бор, дом 34, подъезд 1, 628456, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, улица Ленина, д. 24 в отношении бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» проведена плановая проверка в рамках утвержденного плана-графика на 2017 год, в ходе которой установлено:

Бюджетное учреждение Ханты Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» (далее учреждение) создано в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.


Учредителем учреждения является Ханты – Мансийский автономный округ – Югра.

Полное наименование: бюджетное учреждение Ханты Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие». Сокращенное наименование: БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие».

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 628450, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Барсово, улица Сосновый бор, дом 34/1.

Учреждение является юридическим лицом и от своего имени приобретает и осуществляет гражданские права, несет гражданские обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, план финансово – хозяйственной деятельности, печать со своим полным наименованием и изображением герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, штампы, бланки.

 У.Н. Бибалаева

Целью учреждения является удовлетворение потребностей населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в социальных услугах.

В соответствии с номенклатурой организаций социального обслуживания в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре учреждение является комплексным центром социального обслуживания населения.

Бюджетное учреждение Ханты Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии ЛО-86-01-002615 от 31.10.2015 года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО – Югры.

Бюджетное учреждение Ханты Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» осуществляет медицинскую деятельность на основании санитарно – эпидемиологического заключения №86.СУ.02.000.М.000171.06.16 от 20.06.2016 года, выданного Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре. Виды деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу; организации сестринского дела; сестринскому делу; физиотерапии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии.

Объекты бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие»:


– Отделение интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский (По свидетельству о государственной регистрации права №86-86/003-86/003/031/2016-879/1 от 16.05.2017 объект права: Комплексный центр социального обслуживания населения пгт. Федоровский; нежилое, 3-этажный, общая площадь 4 391,4 кв.м, адрес: Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, д. 24).

- столовая
- медицинский блок
- Прачечная

В отделении интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский по адресу: 628456, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, улица Ленина, д. 24 предоставляются услуги в форме стационарного социального обслуживания.

Жилые помещения в отделении интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский по адресу: 628456, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, улица Ленина, д. 24 оборудованы по коридорному типу.


Юридическим лицом бюджетным учреждением Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» на объект: Комплексный центр социального обслуживания населения пгт. Федоровский представлен рабочий проект - разработчик ООО ПСП «РИТОН-Н» г. Нижневартовск, 2008 г. Объект: Комплексный центр социального обслуживания населения пгт. Федоровский введен в 2013 году (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU86507103-66 от 2013, выданное заместителем главы Сургутского района). По проектной документации в объекте: Комплексный центр социального обслуживания населения пгт. Федоровский не предусмотрено приемно – карантинное отделение с отдельным входом, в соответствии с п. 1.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" «Ранее построенные здания организаций социального обслуживания в части архитектурно-

 *У.Н. Федоровский*


планировочных решений эксплуатируются в соответствии с проектом, по которому они были построены.».

**В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения обязательных требований:**


1. В отделении интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, д. 24 (Комплексный центр социального обслуживания населения пгт. Федоровский) отсутствует приемно – карантинное отделение с отдельным входом. Основание: п. 3.2., п. 3.9., 8.15 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" « В организациях стационарного и полустационарного социального обслуживания предусматриваются основные: Помещение для приема вновь поступающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в организацию стационарного социального обслуживания оборудуется отдельным входом.», «В составе помещений медицинского назначения в организации социального обслуживания предусматривается приемно-карантинное отделение с изолятором. Изолятор оборудуется из расчета не менее четырех коек на 100 человек проживающих. При проживании 100 и менее человек предусматривается изолятор на две койки. Количество палат не менее двух (мужская и женская).», «Вновь поступающие лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются врачом организации, и после проведения комплекса гигиенических мероприятий помещаются в палаты (мужскую или женскую) приемно-карантинного отделения на период 7 дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний. В палаты приемно-карантинного отделения помещают проживающих, отсутствующих в организации в течение 5 и более дней, на период не менее 7 дней.».
2. В отделении интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, д. 24 (Комплексный центр социального обслуживания населения пгт. Федоровский) требуется замена мебели (кроватей, тумбочек, стульев, столов, шкафов, мягкой мебели). Основание: п. 6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" «В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели предусматриваются съемные чехлы (не менее 2 комплектов) с обязательной стиркой их по мере загрязнения, но не реже один раз в месяц.».
3. В комнатах личной гигиены отделения интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: 628456, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, улица Ленина, д. 24 не предусмотрены биде или поддоны с гибким шлангом, что является нарушением п. 6.5 раздела VI СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические

 У.Н. Дубовицкий

- требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» *«Комната личной гигиены женщин оборудуется биде или поддоном с гибким шлангом, умывальником и унитазом.»*
4. Не представлены протоколы лабораторных измерений эффективности вентиляционной системы в помещениях бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: 628456, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, улица Ленина, д. 24. Основание: п. 4.1., п. 9.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» *«Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать оптимальные условия проживания или находиться в границах допустимых параметров микроклимата и воздушной среды помещений согласно показателям микроклимата помещений, установленным в Приложении», «Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических и противоэпидемических мероприятий» п. 6.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». «Один раз в год проводится проверка эффективности работы, текущие ремонты (при необходимости), а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.»*
5. Постельные принадлежности в отделении интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, д. 24 (Комплексный центр социального обслуживания населения пгт. Федоровский) не подвергаются обработке в дезинфекционной камере (договор на дезинфекцию не представлен). Основание: п. 8.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» *«Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания. Могут использоваться чехлы для матрацев и подушек, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам.»*
6. Прачечная бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: 628456, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, улица Ленина, д. 24 не имеет изолированного друг от друга чистого и грязного отделения, не предусматривает последовательность (поточность) технологического процесса, происходит пересечение потоков грязного и чистого белья. Основание: п. 2.1; 2.3; 2.4. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» *«Планировка прачечной должна предусматривать последовательность (поточность) технологического процесса», «Не допускается пересечение потоков чистого и грязного белья.»*, *«Прачечные должны иметь два отделения, четко изолированные друг от друга: чистое и грязное.»*

 Ч.Н. Овчинникова


7. Состав помещений прачечной бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: 628456, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, улица Ленина, д. 24 не соответствует приложению №1 СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных" (отсутствует душевая для работников «чистых» и «грязных» цехов, санпропускник), что не соответствует приложению №1, п.2.6., 2.13., п. 2.16 СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных" «Состав и площади помещений следует принимать в соответствии с приложением 1 к настоящим санитарным правилам.», «Офисные помещения необходимо изолировать от производственных.», «Гардеробные и душевые для персонала устраиваются отдельными для работников "чистых" (гладильные цеха, упаковка и выдача чистого белья) и "грязных" (сортировка, стирка грязного белья) цехов.»
8. В прачечной расположенной на 1 этаже отделения интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, д. 24 (Комплексный центр социального обслуживания населения пгт. Федоровский) отсутствует общеобменная приточно-вытяжная и местная вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Основание: п.3.1., п. 3.5. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» «Здания прачечных оборудуются централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением для удаления избыточной влаги в стиральном и сушильно-гладильном цехах.», «В сушильно-гладильных цехах необходимо предусмотреть воздушное душирование на рабочих местах гладильщиц.», «В цехе сортировки и временного хранения грязного белья удаление воздуха должно производиться из нижней зоны, а подача в верхнюю зону.»
9. В программе производственного контроля бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: 628456, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, улица Ленина, д. 24 отсутствует контроль за параметрами микроклимата, физических факторов (эффективность работы вентиляционной системы, шум, вибрация), содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны всех производственных помещений с постоянным или непостоянным пребыванием в них работников прачечной. Основание: п. 15.3.8. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» «Показатели микроклимата и других физических факторов, содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны всех производственных помещений с постоянным или непостоянным пребыванием в них работников должны соответствовать гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений, санитарным нормам шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.»
10. По результатам лабораторных исследований проведённых в процессе плановых надзорных мероприятий ФФБУЗ Центр гигиены эпидемиологии по ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» холодная вода для

 У.Н. Дубанина

питьевых и хозяйственно – бытовых нужд в процедурном кабинете отделения интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, д. 24 (Комплексный центр социального обслуживания населения пгт. Федоровский) **не соответствует** требованиям п. 3.1., п. 3.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по физико-химическим показателям (**по цветности  $21,960 \pm 4,392$  градуса (норма 24 градуса); массовой концентрации общего железа  $0,51 \pm 0,13$  мг/дм<sup>3</sup> (норма 0,37 мг/дм<sup>3</sup>) - норма указана с учетом допустимой ошибки метода определения в соответствии с требованиями от 07.12.2011 г. №416-ФЗ**)), что подтверждено протоколами № 23848 от 10.11.2017 выполненными ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме».

11. По результатам лабораторных исследований проведённых в процессе плановых надзорных мероприятий ФФБУЗ Центр гигиены эпидемиологии по ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» горячая вода для хозяйственно – бытовых нужд в процедурном кабинете отделения интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, д. 24 (Комплексный центр социального обслуживания населения пгт. Федоровский) **не соответствует** требованиям п. 2.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по физико-химическим показателям (**по цветности  $22,6 \pm 4,5$  градуса (норма 24 градуса); массовой концентрации общего железа  $0,54 \pm 0,13$  мг/дм<sup>3</sup> (норма 0,37 мг/дм<sup>3</sup>); норма указана с учетом допустимой ошибки метода определения в соответствии с требованиями от 07.12.2011 г. №416-ФЗ**)), что подтверждено протоколами № 23849 от 10.11.2017 выполненными ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме».

12. По результатам лабораторных исследований проведённых в процессе плановых надзорных мероприятий ФФБУЗ Центр гигиены эпидемиологии по ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» горячая вода для хозяйственно – бытовых нужд в моечной пищеблока отделения отделения интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, д. 24 (Комплексный центр социального обслуживания населения пгт. Федоровский) **не соответствует** требованиям п. 2.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по физико-химическим показателям (**по цветности  $21,6 \pm 4,3$  градуса (норма 24 градуса); массовой концентрации общего железа  $0,38 \pm 0,09$  мг/дм<sup>3</sup> (норма 0,37 мг/дм<sup>3</sup>); норма указана с учетом допустимой**

 Ч.Н. Субамаев

ошибки метода определения в соответствии с требованиями от 07.12.2011 г. №416-ФЗ)), что подтверждено протоколами № 23847 от 10.11.2017 выполненными ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме».


13. Временное хранение необеззараженных отходов классов Б осуществляется в специальном помещении совместно с отходами класса Г (отходы класса Г хранятся в холодильнике в помещении где хранятся отходы класса Б), что является нарушением п. 6.4. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» *Накопление и временное хранение необеззараженных отходов классов Б и В осуществляется отдельно от отходов других классов в специальных помещениях, исключая доступ посторонних лиц.*
14. Персонал в отделении интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, д. 24 (Комплексный центр социального обслуживания населения пгт. Федоровский) не знает алгоритм работы с медицинскими отходами: процедурная медсестра в процедурном кабинете отделения интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: 628456, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, улица Ленина, д. 24 – Алиева Белла Ибрагимовна, медицинская сестра по массажу отделения интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: 628456, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, улица Ленина, д. 24 – Елбалдыева Гульнара Дуйсенбиевна, что свидетельствует о некачественном проведении инструктажа по обращению с отходами ответственными лицами старшей медицинской сестрой отделения интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: 628456, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, улица Ленина, д. 24 - Нургалиева Гульнара Табрисовна, заведующий отделением отделения интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: 628456, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, улица Ленина, д. 24 - Липатников А.Н. и является нарушением требования п. 3.5., п. 3.6. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» *«К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами», «Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность».*
15. В нарушение требований п.3.10 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания» не

 *У.Н. Дитяева*



предусмотрены оштукатуренные короба канализационных стояков (Прокладка внутренних канализационных сетей с бытовыми и производственными стоками не проводится под потолком обеденных залов, производственных и складских помещений организаций. Канализационные стояки с производственными стоками разрешается прокладывать в производственных и складских помещениях в оштукатуренных коробах без ревизий. Стояки бытовой канализации из верхних этажей жилых домов и зданий иного назначения допускается прокладывать только в технологических каналах (горизонтальных, вертикальных). Канализационные стояки не прокладывают в обеденных залах, производственных и складских помещениях).


16. В нарушение требований п.4.4, 4.5 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" над моечной кухонной посуды не предусмотрена локальная вытяжная система (Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной механической вентиляцией в соответствии с требованиями действующих норм и правил. В помещениях отделки кондитерских изделий приточная система вентиляции выполняется с противопыльным и бактерицидным фильтром, обеспечивающим подпор чистого воздуха в этом помещении. Отверстия вентиляционных систем закрываются мелкочаистой полимерной сеткой. Бытовые помещения (туалеты, преддушевые, комнаты гигиены женщин) оборудуются автономными системами вытяжной вентиляции, преимущественно с естественным побуждением. В системах механической приточной вентиляции рекомендуется предусматривать очистку подаваемого наружного воздуха и его подогрев в холодный период года. Забор воздуха для приточной вентиляции осуществляется в зоне наименьшего загрязнения на высоте не менее 2 м от поверхности земли. Помещения загрузочной, экспедиции, вестибюлей рекомендуется оборудовать тепловыми завесами для предотвращения попадания наружного воздуха в холодный период года. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудуются локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения).
17. В нарушение требований п.2.4 и п.3.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» программа производственного контроля не включает полный перечень официально изданных нормативных документов (Технических регламентов Таможенного союза) (п.2.4. СП 1.1.1058-01 Производственный контроль включает: а) наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; б) осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний в случаях, установленных настоящими санитарными правилами и другими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами: - на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия, на территории (производственной площадке), на рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье; - сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации; в) организацию медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения; г) контроль за наличием сертификатов, санитарно-

 4. Н. Виталева


эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, санитарных паспортов на транспорт, иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством; д) обоснование безопасности для человека и окружающей среды новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг; е) ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; ж) своевременное информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; з) визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами (работниками) организации за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 3.1. Программа (план) производственного контроля (далее - программа) составляется по произвольной форме и должна включать следующие данные: Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью).

18. В сертификатах профилактических прививок бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» отсутствуют данные по ревакцинации против кори у Елбалдыевой Г.Д, Нургалиевой Г.Т., Недоход Е.А, Тагировой И.И., Ильясовой З.С, Сулеймановой А.М., Эскиндыровой А.К, Липатникова А.Н., что является нарушением приложения № 1 Приказа от 21.03.2014г № 125Н Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (с изменениями на 13 апреля 2017 года); п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» Согласно п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Работники организаций социального обслуживания проходят предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке<sup>19</sup> и должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям<sup>20</sup>. Каждый работник организаций социального обслуживания должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, допуск к работе.»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

  
(подпись проверяющего)

(заполняется при проведении выездной проверки)


  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)






ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» №23854 от 13.11.2017, Протокол лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» №23856 от 13.11.2017, Протокол лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» №23854 от 13.11.2017, Протокол лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» №23857 от 13.11.2017, Протокол лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» №23858 от 13.11.2017, Протокол лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» №23859 от 13.11.2017, Экспертное заключение ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» №СУ.09.О.05922.11.17 от 16.11.2017, Протокол лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» №23860 от 10.11.2017, Экспертное заключение ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» №СУ.09.О.05923.11.17 от 16.11.2017, Протокол лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» №23861 от 10.11.2017, Экспертное заключение ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» №СУ.09.О.05924.11.17 от 16.11.2017, Протокол лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» №23862 от 10.11.2017, Экспертное заключение ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» №СУ.09.О.05925.11.17 от 16.11.2017.


Главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора в городе Сургуте и Сургутском районе

Шипулина Н. П. - 

Главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора в городе Сургуте и Сургутском районе

Шарифуллина И.И. - 

Главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора в городе Сургуте и Сургутском районе


Шаркова С.В. - 

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

Директор бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа - Югры  
бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа - Югры  
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» - Бибалаева  
Умайра Насруллаевна

« 20 » ноября 2017 г.

  
(подпись)  
У. Н. Бибалаева

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ  
в г. Сургуте и Сургутском районе

Ул. Республики, 75/1 г. Сургут, Ханты - Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628412  
телефон: 8(3462) 24-60-77 факс: 8(3462) 23-03-80  
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 289**

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

«30» ноября 2017 года

г. Сургут

При проведении плановой проверки в отношении: бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» 628422, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, поселок городского типа Барсово, улица Сосновый Бор, дом 34, подъезд 1 на обследуемом объекте: территории и помещений бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» при рассмотрении представленных документов согласно акту по результатам мероприятий по надзору № 34 от 20.11.2017г.

выявлены нарушения санитарного законодательства. С целью устранения выявленных нарушений,

предписываю:

№ п/п	Обязательные мероприятия	Сроки их исполнения
1	Организовать в отделении интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, д. 24 (Комплексный центр социального обслуживания населения пгт. Федоровский) приемно – карантинное отделение с отдельным входом. Основание: п. 3.2., п. 3.9., 8.15 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" « В организациях стационарного и полустационарного социального обслуживания предусматриваются основные: Помещение для приема вновь поступающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в организацию стационарного социального обслуживания оборудуется отдельным входом.», «В составе помещений медицинского назначения в организации социального обслуживания предусматривается приемно-карантинное отделение с изолятором. Изолятор оборудуется из расчета не менее четырех коек на 100 человек проживающих. При проживании 100 и менее человек предусматривается изолятор на две койки. Количество палат не менее двух (мужская и женская).», «Вновь поступающие лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются врачом организации, и после проведения комплекса гигиенических мероприятий помещаются в палаты (мужскую или женскую) приемно-карантинного отделения на период 7 дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний. В палаты приемно-карантинного отделения помещают проживающих, отсутствующих в организации в течение 5 и более дней, на период не менее 7 дней.»	Срок до 30.08.2018

*Сургут*  
*У.Н. Дубинин*

2	<p>Организовать в отделении интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, д. 24 (Комплексный центр социального обслуживания населения пгт. Федоровский) замену мебели (кроватей, тумбочек, стульев, столов, шкафов, мягкой мебели). Основание: п. 6.2. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" <i>«В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели предусматриваются съемные чехлы (не менее 2 комплектов) с обязательной стиркой их по мере загрязнения, но не реже один раз в месяц.»</i></p>	Срок до 30.08.2018
3	<p>Обеспечить в комнатах личной гигиены отделения интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: 628456, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, улица Ленина, д. 24 биде или поддоны с гибким шлангом. Основание: п. 6.5 раздела VI СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» <i>«Комната личной гигиены женщин оборудуется биде или поддоном с гибким шлангом, умывальником и унитазом.»</i></p>	Срок до 30.08.2018
4	<p>Предоставить протоколы лабораторных измерений эффективности вентиляционной системы в помещениях бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: 628456, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, улица Ленина, д. 24. Основание: п. 4.1., п. 9.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» <i>«Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать оптимальные условия проживания или находиться в границах допустимых параметров микроклимата и воздушной среды помещений согласно показателям микроклимата помещений, установленным в Приложении», «Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических и противоэпидемических мероприятий» п. 6.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». «Один раз в год проводится проверка эффективности работы, текущие ремонты (при необходимости), а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.»</i></p>	Срок до 30.08.2018
5	<p>Довести качество холодной воды для питьевых и хозяйственно – бытовых нужд и горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд по физико – химическим показателям в процедурном кабинете отделения интернат</p>	Срок до 15.05.2018

*Иванов И.И.*

	малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, д. 24 (Комплексный центр социального обслуживания населения пгт. Федоровский). Основание: п. 3.1., п. 3.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».	
6	Довести качество горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд по физико – химическим показателям в моечной пищеблока отделения интернат малой вместимости (30 койко – мест) Филиала г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты Мансийского Автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» по адресу: Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, д. 24 (Комплексный центр социального обслуживания населения пгт. Федоровский). Основание: п. 2.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».	Срок до 15.05.2018
8	Предоставить план мероприятий по устранению нарушений	

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека территориального отдела в г. Сургуте и Сургутском районе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, будут приняты меры в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012 г. № 764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).

Информацию об устранении нарушений в письменном виде с приложением подтверждающей документации в территориальный отдел в г. Сургуте и Сургутском районе Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре предоставить до 15.05.2018, 30.08.2018

**Ответственность за выполнение предписания № 289 от 30.11.2017. возлагается на:**  
Юридическое лицо бюджетное учреждение Ханты Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие»

Главный специалист – эксперт



Шипулина Н.П.

Предписание получил:

Директор ФУ КСОН и Сервис-Рес  
Ольга Николаевна Зверева  
30.11.2017  
(должность, ФИО, подпись, дата)