



ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ РАЙОННЫЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»**

улица Лермонтова, дом 3/1, г. Сургут,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.628418
тел.: 8 (3462) 32-92-50
<http://sodeistvie86.ru>; E - mail: SurRKCSO@admhmao.ru

Заместителю прокурора
Сургутского района
советнику юстиции

А.А. Трофимову

15/25-Исх-319 от 27.03.2023
На № 03-02-2023 от 27.02.2023
О направлении информации

Уважаемый Андрей Анатольевич!

Во исполнение представления об устранении нарушений закона Прокуратуры Сургутского района от 27.02.2023 № 03-02-2023 (далее – представление Прокуратуры Сургутского района) БУ «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – учреждение) сообщает следующее:

1. 13.03.2023 в 16 час. 00 мин. учреждением рассмотрено представление Прокуратуры Сургутского района с участием помощника прокурора Сургутского района А.П. Дегтевой.

2. В части устранения нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства учреждение сообщает:

2.1. Учреждением предоставлен протокол от 01.11.2017 обследования системы вентиляции с замерами объемов вытяжки воздуха (сканированная копия протокола прилагается);

2.2. 13.03.2023 обслуживающей организацией ИП Новоселов О.Н. в соответствии с Контрактом от 18.01.2023 № 20-Г осуществлен демонтаж выключателей бактерицидных облучателей открытого типа из процедурного кабинета, комнаты хранения отходов с последующим их монтажом за пределами кабинетов (фото прилагается);

2.3. 21.11.2022 заключен Договор № 341 с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме» (в том числе на проведение лабораторных исследований в рамках производственного контроля параметров микроклимата и уровней освещенности в помещениях медицинского

назначения (сканированная копия договора прилагается).

3. В части устранения нарушений требований пожарной безопасности учреждение сообщает:

3.1. Устройство для самозакрывания приведено в работоспособное состояние (фото прилагается);


3.2. На дверях помещения электрощитовой обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определен класс зоны (фото прилагается).

Во избежание подобных нарушений 13.03.2023 заместителем директора учреждения А.Л. Чумаченко проведена внеплановая техническая учеба о соблюдении требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства с заведующим филиалом в г.п Федоровский, специалистом по пожарной профилактике, заведующим социально-медицинским отделением.

По вышеуказанным нарушениям приняты меры по привлечению к дисциплинарной ответственности заместителя директора А.Л. Чумаченко (сканированная копия приказа прилагается).

Информация направлена 27.03.2022 на электронный адрес prokuratura-sr@mail.ru.

Директор



А.Б. Джадиров

